



CONSULTORIA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V.

Xalapa, Equez., Ver., a 03 de Marzo del 2023

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz  
Presente

At'n: Carlos Sánchez Aguilar  
Jefe de Infraestructura y Adquisiciones

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

DEL MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ADQUIRIDO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS CAST


DESCRIPCIÓN	U.	CANT.
ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADOR	LT	200
ABRAZADERA GALVANIZADA 1 U	PZ	4
ABRAZADERA GALVANIZADA 2U	PZ	4
ABRAZADERA GALVANIZADA 3U	PZ	1
ADAPTADOR P/TIERRA 1/0 15KV200/60021MA-F ELASTIMOLD	PZ	3
AISLADOR DE NEUPRENO	PZ	6
AISLADOR AMI 50 (P300A22)	PZ	6
AISLADOR 1C	PZ	3
AISLADOR 1R	PZ	4
AISLADOR 3R	PZ	3
AISLADOR 13 PD	PZ	6
AISLADOR DE SINTETICO ASUS 15 KV	PZ	9
AISLADOR DE SUSPENSION ASUS 27 KV	PZ	3
ALUMINIO SUAVE NUMERO 4 AWG PARA AMARRE	PZ	5
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4	PZ	10
APARTARRAYOS SINTÉTICO DE 12 KV DE OXIDO DE ZINK	PZ	3
ARANDELA 2 AC	PZ	20
ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO 84B	PZ	5
BARRA DE COBRE DE 1 1/4" * 3/8" * 1 MT	PZ	3
BASE TRANSOKET POLIFASICA DE 13 TERMINALES	PZ	1
BASE PARA TRANSFORMADOR CON REGISTRO PREFABRICADO CON/PROT	PZ	1
BASTIDOR GALVANIZADO B3	PZ	1
BOTA TERMOCONTRACTIL PREMOLDEADA DE 3 VIAS 4"	PZ	1
CABLE AG 3/8"	PZ	60
CABLE DE CU THW CALIBRE CALIBRE 3/0 AWG	MT	30
CABLE THW CALIBRE 2 AWG	MT	200
CARGA CADWELD 65	PZ	9
CABLE DE ENERGIA XLP-RA AL CAL 1/0 15 KV.	PZ	590
CINTA DE PLASTICO CON LEYENDA "PELIGRO ALTA TENSION"	PZ	1
CINTURON DE PLASTICO DE 36 CM. COLOR BLANCO O NEGRO.	PZ	30
CONECTOR TIPO CODO DE 15-200 AMP. OCC 15 KV CALIBRE 1/0	PZ	3
CONECTOR A TOPE CALIBRE 6 AWG	PZ	3
CONECTOR ESTRIBOCALIBRE 1/0-3/0	PZ	3
CONECTOR MECANICO PARA LINEA VIVA (TIPO PERICO) PARA 4-3/0	PZ	3
CONECTOR DE Fe. GALVANIZADO, PARA MENSULA CS PARA CABLE 700 mm	PZ	4
CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA 27- KV CONTA 100 AMP SIGLA 03.	PZ	3

CRUCETA GALVANIZADA PV-200	PZ	5
CRUCETA GALVANIZADA PT-200	PZ	2
CURVA GALVANIZADA DE 4" P/GRUESA.	PZ	3
CURVA DE PVC SERVICIO PESADO DE 4"	PZ	1
CONECTOR ESTRIBO 1/0-2/0	PZ	3
CONECTOR PARA LINEA VIVA 3/0 BLINDADO	PZ	3
CODO OCC 1/0 200 AMP 15 KV ELASTIMOLD	PZ	3
CONECTOR PARA VARILLA CON PROTOCOLO	PZ	5
EMPALME CAÑON LARGO CAL 6	PZ	3
FUSIBLE LISTÓN	PZ	6
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 5/8"	RLL	1
GABINETE TIPO NEMA 3R PARA ITM 3*200 A	PZ	1
INCERTO BUSHING 200 AMP 15KV ELASTIMALD	PZ	3
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO JDL36200 SD	PZ	5
ITM PA HDITM 350 AMSIB	PZ	1
ITM 3*200A FXD638150	PZ	3
ITM 3*125 A ED 638125	PZ	3
ITM 3*75 A ED638075	PZ	6
INDICADOR DE FALLAS MONOFASICO DE 200/400 AMP Y/O 600 AMP	PZ	3
MEMBRETE DE PVC (PROVINCEL) COLOR AMARILLO Y LETRAS BLANCAS	PZ	1
MOLDE GRAFITO PARA SOLDADURA CADWELL	PZ	1
PERNO GALV. CS PARA CORREDERA	PZ	3
PERNO DR 16*206	PZ	6
PERNO DR 16*306 12"	PZ	6
PERNO ANCLA	PZ	3
PROTECTOR ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR 15/27KV	PZ	1
PERNO PARA CORREDERA DE 9.5*127mm DOBLADO EN FRIJO, GALV.	PZ	6
REGISTRO PREFABRICADO TIPO RMTB 4	PZ	3
SOLDADURA CADWELD 60	PZ	6
TUBO PAD ADS 4" NEGRO P/ TRANSICIÓN DE 6.15 MTS	PZ	3
TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 4"	PZ	3
TAPA Y ARO 84B POLIMERICO, NORMA CFE-TA84BFHB (SIN BISAGRAS	PZ	5
VARILLA DE 5/8*3 CON PROTOCOLO DE CFE SHN	PZ	5
YUGO DE MADERA PARA CABLE XLP	PZ	1
ELECTRODO DE COBRE COPPERWELD 16*300 mm PROTOCOLIZADA	PZ	5
ZAPATA DE CU.CATALOGO KA25, PARA CALIBRE 4-1/0, MCA BURNDY	PZ	4
ZAPATA TERMINAL 1/0 DE 1 OJILLO TIPÓ BARRILCORTO MCA BURNDY	PZ	4
ZAPATA TERMINAL 1/0 DE 3 OJILLOS TIPÓ BARRIL LARGO MCA BURNDY	PZ	4
ZAPATA TERMINAL DE CU ELECTROLITICO ESTAÑADO CAÑON LARGO 2 PER	PZ	4

DESPUÉS DE SER ENTREGADOS LOS MATERIALES DE CONFORMIDAD A LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL; SOLICITO LA RECEPCIÓN Y FIRMA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA.



ANA ERIKA CADENA ALOR  
ENCARGADA DEL CAST



ING. FERNANDO PINEDA VIÑAS  
DIRECTOR GRAL. SUKO